

Kontrollkarte für Feuerwehreinen

(Geb. Feuerwehreine 2005)

Identifizierungs- und Gewährleistungszertifikat	
Artikel:	
Ersteinsatz:	Benutzer:
Kaufdatum:	Baujahr:

Diese Rettungsleine darf nur mit geeigneten Rettungsgurten und Rettungsschlaufen verwendet werden!

Prüfbuch			
Datum der Prüfung	Prüfer	Prüfbefund: Weiterverwendung (J/N) Angabe von Auffälligkeiten	Stempel/ Unterschrift

Überprüfung mindestens 1 x jährlich durch den Hersteller oder einer anderen sachkundigen Person.

Nach GUV 67.13 ist diese Feuerwehreine nach 20 Jahren auszusondern.

Seilflechter-Tauwerk GmbH, Auf dem Anger 7-9, D-38110 Braunschweig
Telefon: (0 53 07) 96 11-0, www.seilflechter.de, info@seilflechter.de

SEILFLECHTER SICHERHEITSTECHNIK



Benutzerinformation

Sie haben sich für eine **Original Seilflechter Feuerwehreine** entschieden.

Diese Feuerwehreine ist ausschließlich zur Rettung von Personen vorgesehen.
Sie darf keinesfalls geknotet werden und nicht bei der direkten Brandbekämpfung eingesetzt werden.

Die Feuerwehreine ist so zu befestigen, daß ein freier Fall in die Leine vermieden wird.
Die spezifischen Feuerwehreinsatzvorschriften sind zu beachten. Dieses Rettungsmittel darf nur von unterwiesenen Personen verwendet werden.

Der Karabinerhaken der Feuerwehreine ist durch den Rettenden an einem Rettungsgurt, einem Rettungstuch, einer Rettungsschleufe oder weiteren zur Rettung geeigneten Elementen in die dafür vorgesehenen Ösen einzuhängen. Anschließend kann der zu Rettende unter Berücksichtigung eines freien Rettungsweges herausgezogen werden.

Die Feuerwehreine ist vor Hitze, Glut und heißen Teilen, scharfen Kanten, starker Verschmutzung und Kontakt mit Chemikalien zu schützen.
Bei Nichtgebrauch lichtgeschützt, trocken und staubfrei lagern.
Verschmutzte Leinen sind in lauwarmem Wasser zu reinigen und im Schatten (nicht über 25° C) zu trocknen.

Vor jedem Gebrauch und Einsatz ist die gesamte Feuerwehreine auf Beschädigungen zu überprüfen. Außerdem muß die Leine mindestens 1 X jährlich von einer sachkundigen Person, z.B. Hersteller oder Feuerwehrgerätewart, überprüft werden.

Bei erkennbarer Beschädigung ist die Feuerwehreine sofort auszusondern!



Dieses Piktogramm soll darauf hinweisen, dass die hier vorliegende Gebrauchsanweisung dringend zu lesen ist.
In das Prüfbuch sind die notwendigen fehlenden Daten einzutragen.