



UMWELTEINSTUFUNG FÜR SCHAUMLÖSCHMITTEL

vaPUREx® LV 0,5% F-10 #7041

UE
7041
V-03

Das von uns,

FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GMBH & Co. KG
LIEBIGSTR. 5, 22113 HAMBURG

angebotene Schaumlöschmittel mit dem Produktnamen:

VAPUREx® LV 0,5% F-10 #7041

stufen wir mit Blick auf dessen umweltrelevante Eigenschaften gemäß den Kriterien des Bayerischen Umwelteinstufungsmodells (siehe Link [Leitfaden Feuerlöschschäume Bayern](#)) und unter Berücksichtigung sämtlicher Inhaltsstoffe wie folgt ein:

Bewertungsgrundlage	Kriterium	Punkte*1		Produkt-einstufung
		Ja	Nein	
Fluortenside*2	PFC im Konzentrat enthalten?	35	0	0
Biologische Abbaubarkeit	kein leichter biologischer Abbau nach OECD-Norm 301 einer oder mehrerer Komponenten?	1	0	0
Einzelstoffe nach CLP-Verordnung	akut wassergefährdend 1 (H400)?	1	0	0
	chronisch wassergefährdend 1 (H410)?	5	0	0
Gemisch nach CLP-Verordnung	akut wassergefährdend 1 (H400)?	5	0	0
	chronisch wassergefährdend 1 (H410)?	35	0	0
	chronisch wassergefährdend 2 (H411)?	5	0	0
	chronisch wassergefährdend 3 (H412)?	1	0	0
CMR-Stoffe	CMR-Stoffe Kategorie 1 enthalten?	35	0	0
	CMR-Stoffe Kategorie 2 enthalten?	5	0	0
Wassergefährdungsklasse	WGK 3 >3% der Inhaltsstoffe?	5	0	0
	WGK 2 >5% der Inhaltsstoffe und nicht leicht abbaubar oder bioakkumulierend?	5	0	0
Bodenschutz	NOEC <100 mg/kg Boden? (DIN EN ISO 11268-1 und 11269-2)	1	0	1
Summe				1

*1 Die Punktwerte sind Vorgabewerte, die zu vergeben sind, wenn das Produkt die entsprechende Eigenschaft erfüllt

*2 bezieht sich auf jede Form von fluorierten Inhaltsstoffen, ohne unteren Grenzwert

uneingeschränkt umwelt-/gewässerverträglich	0	Punkte
bedingt umwelt-/gewässerverträglich	1-4	Punkte
deutlich umwelt-/gewässerschädlich	5-34	Punkte
langfristig stark umwelt-/gewässerschädlich	≥ 35	Punkte

Das Produkt hat gemäß obenstehender Einstufung in Bezug auf umweltrelevante Eigenschaften 1 Punkte und ist damit in die Kategorie **bedingt umwelt-/gewässerverträglich** einzustufen.

Die oben genannte Einstufung bezieht sich auf **alle** Inhaltsstoffe des Produkts.

16.08.2021

Dr. Matthias Prall

Datum

Name

Unterschrift/Firmenstempel